



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 42186/1469/21.08.2018

Către

IN-176-27.08.2018

**C.N.C.F. "CFR" S.A. (prin S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.),
Str. /B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, București, 010873, Sector 1,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 38252/30.07.2018, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră (Studiu de fezabilitate) - conform C.U. nr. 11/14.818/22.02.2018, în Chiajna, Bragadiru, Măgurele, Jilava, Vidra, județul Ilfov

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

- Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială București - str. Lacul Ursului, nr. 2-4, sector 6, tel. 021 - 221 1779, pentru supravegherea lucrărilor în zona conductei. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 72 ore înainte, la nr. de fax: 021 - 2200 623 sau e-mail: regbucuresti@transgaz.ro.
- Lucrările vor fi realizate conform documentației prezentate.
- În zonele de intersecție cu conductele de transport gaze naturale (conform planului de încadrare în zonă anexat documentației, vizat de Sector București Nord și Sector București Sud), se vor respecta "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis/10.03.2014 și prevederile STAS 9312 - 87.
- Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20m față de conductele de transport gaze naturale.
- În zona de protecție a conductelor de transport gaze naturale (6m stânga - dreapta), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție sporită, evitându-se lovirea/deteriorarea conductelor, a tuburilor de protecție și izolației anticorozive. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje grele.
- Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor în zona conductelor de transport gaze naturale.

Condiții generale:

- În cazul în care, datorită lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deteriorarea conductelor de transport gaze naturale Dn 700 Inel București, Dn 500 Țicleni Fir 2, Dn 150 Racord alimentare gaz SRM Fulgeru Bragadiru, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate), vor fi suportate de beneficiarul avizului.
- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

