



Apă Ilfov

GRIJĂ PENTRU APĂ.
RESPECT PENTRU TINÉ



Catre: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A. prin imputernicit BAICONS IMPEX S.R.L.

Adresa: BUCURESTI, SEC. 1

Str. DINICU GOLESCU, NR. 38, Tel: 0212426798

IN-161-21.08.2018

SC APA-CANAL ILFOV SA	
INTRARE	NR. <i>16.608</i>
IEȘIRE	
Ziua <i>20</i> Luna <i>08</i> Anul <i>2018</i>	

Urmare a cererii dumneavoastra inregistrata cu nr. 14500 din data de 16.07.2018 prin care solicitati avizul de amplasament in scopul: **MODERNIZARE INFRASTRUCTURII DE CALE FERATA DINTRE STATIILE CF BUCURESTI NORD – JILAVA – GIURGIU NORD – GIURGIU NORD FRONTIERA**, la adresa din localitatea JILAVA, judetul Ilfov, str. -, nr. -, conform Certificatului de Urbanism nr. 11/14818 din 22.02.2018, precizam urmatoarele:

Se avizeaza in principiu lucrarile ce urmeaza a se executa cu urmatoarele conditii:

- In zona limitrofa obiectivului investitiei mentionate mai sus, nu exista retea de canal aferenta sistemului localitatii JILAVA. (S.C. APA CANAL S.A. opereaza de putin timp si nu are date cu exactitate despre subaversarile liniei CFR).
- Inaintea inceperii lucrarilor constructorul sau beneficiarul va lua informatii de la S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. asupra eventualelor noi retele executate dupa data emiterii prezentului aviz.
- Daca executia obiectivului dumneavoastra necesita stabilirea adancimilor de pozare a retelelor de canalizare, aceasta se va face numai prin sondaje manuale pentru identificarea in prezenta delegatilor operatorului.
- Respectarea distantelor, in plan orizontal si vertical, impuse de SR 8591/1997 si HG 930/2005.
- Traseul conductelor canalizare si constructiile anexe ale acestora vor fi protejate si nu se vor amplasa utilaje, materiale, pamant, constructii, etc.;
- In zonele de intersectie cu conductele de canalizare, sapatura se va executa manual.
- Este interzisa sapatura mecanizata la distante mai mici de 2 m fata de traseele retelelor de canalizare.
- Constructorul are obligatia sa intrerupa lucrarile daca va intalni alte conducte de canalizare decat cele indicate pe plan si sa solicite prezenta delegatului operatorului. Se vor proteja retelele de canalizare si anexele acestora (camine, etc.....) intalnite in sapaturi. Remedierea avariilor produse la acestea in timpul executiei lucrarilor va fi suportata material de beneficiar si de catre constructor.
- Racordarea scurgerilor apelor pluviale la canalizarea construita exclusiv pentru evacuarea apelor uzate menajere este strict interzisa, intrucat genereaza prejudicii pentru operator prin functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare, precum si costuri suplimentare de operare si intretinere a retelei de canalizare, prejudicii si costuri care vor fi suportate de catre proprietarul imobilelor astfel racordate.
- In cazul nerespectarii intocmai si in totalitate a conditiilor precizate anterior S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nu isi asuma nici o responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nula.

Prezentul aviz are valabilitatea de 6 luni de la data emiterii.

**Serviciul Tehnic
Avize Documentatii**



S.C. Apa-Canal Ilfov S.A.
Sediul social: Str. Livezilor,
nr.94 Pantelimon, Ilfov

Punct de corespondență
Calea Bucureștilor, nr.222C
Otopeni, Ilfov

Tel: 0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro

Website: www.acilfov.ro
Reg. Com. J23/1433/2009
C.U.I. Ro25709173
Capital Social: 65.585.800 RON