



Către

C.N.C.F.R, prin Baicons Impex SRL, reprezentant Marin Baicu  
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1

Urmare:

- cererii dvs., înregistrată la S.C. WIROM GAS S.A. – Punct de Lucru Giurgiu nr. 474 din 03.05.2018
- Certificat de urbanism nr. 244 din 20.12.2017;

privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

„ Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti Nord – Jilava –  
Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera ”

vă comunicăm următoarele:

Lucrările propuse

afectează  intersectează  nu afectează

sistemul de distribuție gaze naturale, respectiv conductele de distribuție prevăzute cu branșamente, răsufători, casete gaze naturale, conform planurilor atasate.

În urma analizării documentației depuse, se emite:

**AVIZUL FAVORABIL**  
**nr. 38 / 10.05.2018**

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

1. În cazul în care lucrările nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale, sunt aplicabile următoarele condiții tehnice:
  - Întocmirea documentației va fi efectuată cu respectarea prevederilor Normelor tehnice NTPEE – 2008, cu modificările și completările ulterioare, a Legii Gazelor nr. 123/ 2012, cu modificările și completările ulterioare, și a standardului SR 8591:1997, în special cu privire la păstrarea distanțelor minim admisibile între instalații (în cazul paralelismului, distanță minimă de 0,6 m), precum și a condițiilor de subtraversare a rețelelor și branșamentelor de gaze naturale (conducta de gaze naturale va fi subtraversată la o distanță minimă de 0.25 m față de generatoarea inferioară a acesteia).
  - La intrarea sau ieșirea din clădiri a conductelor de încălzire, apă, canalizare, instalații electrice, etc., pozate în pământ sau în canale de protecție, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, măsuri de etanșare la trecerea prin pereții subterani și planșeele subsolurilor, pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze.
  - Solicitantul avizului se face direct răspunzător de apariția accidentelor ulterioare (avarii, incendii, explozii) la conductele sistemului de distribuție gaze naturale din zonele pe care au fost realizate lucrările respective, cauzate de neglijența în execuție.
  - Avarierea sau deteriorarea rețelelor de gaze naturale, precum și nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță a conductelor de gaze, se sancționează conform Legii Gazelor nr. 123/ 2012, cu modificările și completările ulterioare.
  - **În cazul în care nu sunt respectate condițiile impuse, solicitantul avizului este responsabil pentru crearea unei situații care contravine cadrului legal aplicabil sectorului gazelor naturale și va suporta consecințele, iar, în cazul producerii de accidente, S.C. WIROM GAS S.A. va fi exonerată de orice răspundere.**


WIROM GAS SA

Str. Popa Savu 77 / 011432 Bucuresti, Romania / Tel. +40 21 222 15 64 / Fax +40 21 222 15 67 / www.wirom.ro  
Director Executiv Comercial: Illo Vogelhaupt, Director Executiv Tehnic: Razvan Georgescu  
Sediul social: Bucuresti / CUI 6090967 / J40/15189/1994 / Cont: BRD RO39BRDE450SV23767194500  
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: Sistemul de management WIROM este certificat.



- Planul de situație în original va fi însoțit de secțiuni transversale pentru zonele de intersecție cu rețeaua de gaze naturale.
- 2. În cazul în care lucrările afectează/ intersecționează sistemul de distribuție gaze naturale, sunt aplicabile, suplimentar față de condițiile specificate la punctul 1, următoarele condiții tehnice:
  - Cu 48 de ore înainte de începerea lucrărilor propuse, va fi solicitată, în scris, asistență tehnică de specialitate din partea S.C. WIROM GAS S.A. – Punct de Lucru Giurgiu, în scopul identificării traseului exact al conductelor de gaze, prin delegarea unui angajat autorizat ANRE. De asemenea, după caz, vor fi efectuate sondaje în toate punctele de intersecție, și acolo unde distanța dintre canalizația proiectată și conducta de gaze naturale este mai mică de 1 – 2 m, în plan orizontal, și 0,25 m, în plan vertical.
  - Lucrările de săpătură și umplutură realizate în apropierea conductelor de gaze, la o distanță mai mică de 2 m, vor fi executate exclusiv manual, cu atenție, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. În situația în care este constatată o neconcordanță între planurile conductelor de gaze trasate de S.C. WIROM GAS S.A. și situația reală din teren, va fi oprită lucrarea și va fi anunțat Punctul de Lucru Giurgiu – Serviciul Tehnic - Exploatare, la telefonul 0728977405. Serviciul Tehnic - Exploatare al S.C. WIROM GAS S.A., împreună cu proiectantul lucrării dumneavoastră, va stabili noile condiții de continuare a lucrării.
  - Lucrările de intersecție cu conductele și bransamentele de gaze naturale vor fi executate numai în prezența reprezentantului S.C. WIROM GAS S.A.
  - Pe conducta de gaze decopertată sau aparentă nu vor fi depozitate materiale de construcție sau piese metalice grele, care pot afecta izolația anticorozivă sau integritatea acesteia. În cazul rețelelor de gaze din polietilenă, vor fi luate măsurile necesare, astfel încât acestea să nu fie supuse acțiunii directe a razelor solare (de exemplu, să fie acoperite cu nisip).
  - **În cazul în care va fi afectată izolația, banda avertizoare, firul trasor, răsuflătorile, ansamblu GN sau alte elemente care deservește sistemul de distribuție al gazelor naturale, solicitantul avizului are obligația să refacă și să aducă la forma inițială rețeaua și reperele de identificare ale acesteia.**
  - Solicitantul avizului va suporta costul lucrărilor de deviere a traseului rețelelor de gaze naturale, lucrări generate de condițiile tehnice ale noilor amplasamente.
- 3. Condiții generale
  - Cheltuielile aferente realizării lucrărilor vor fi suportate de către solicitantul avizului.
  - În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor WIROM, solicitantul avizului va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
  - Prezentul Aviz este valabil până la data de 09.05.2019 (12 luni de la data eliberării, conform Ordinului nr. 47/ 2003 emis de Ministerul Economiei și Comerțului), numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat.
  - În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, Avizul își pierde valabilitatea.

S.C WIROM GAS S.A.  
 Punct de Lucru Giurgiu  
 Serviciul Tehnic Regional  
 Ing. Mihail Olteanu



WIROM GAS SA

Str. 1 Decembrie 1918, Complex Danubius / 080191 Giurgiu, Romania / Tel. 0800 800 222 / www.wirom.ro  
 Director Executiv Comercial: Illo Vogelhaupt, Director Executiv Tehnic: Razvan Georgescu  
 Sediul social: Bucuresti / CUI 6090967 / J40/15189/1994 / Cont: BRD RO39BRDE450SV23767194500  
 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001: Sistemul de management WIROM este certificat  
 Formular valabil din 15.02.2016