



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI

ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733

P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu

Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029

http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 30900/1014/21.06.2018

Nr. IN-131-26.06.2018

Către

**C.N.C.F. "CFR" S.A. (prin S.C. BAICONS Impex S.R.L.),
Str. Dinicu Golescu, nr. 38, București, 010873, Sector 1,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 26034/30.05.2018, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră (Studiu de fezabilitate), jud. Ilfov, Giurgiu,

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială București - Sector București Sud, str. Lacul Ursului, nr. 2-4, sector 6, tel. 021-2211779, pentru supravegherea lucrărilor în zona conductei.
2. Lucrările vor fi realizate conform documentației prezentate.
3. În zona de intersecție cu conducta de transport gaze se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013 (atât în ceea ce privește linia CF cât și drumurile tehnologice).
4. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20 m față de conducta de transport gaze.
5. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m, de o parte și de alta a conductei), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție sporită evitându-se lovirea conductei, tubului de protecție și izolației anticorozive. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje grele.
6. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

Condiții generale:

1. În cazul în care, datorită lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deteriorarea conductei de transport gaze Dn 500 Giurgiu-Podișor (conform planului de încadrare în zonă și planșei nr. 48, anexate documentației, vizate de Sector București Sud), costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul avizului.
2. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.
Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

**DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION**

