

Nr. 33061/962/04.06.2019

Către

**C.N.C.F. "CFR" S.A. (prin S.C. BAICONS Impex S.R.L.),  
Str. Dinicu Golescu, nr. 38, București, 010873, Sector 1,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 32248/31.05.2019, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră, jud. Ilfov, Giurgiu,**

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

### AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

#### Condiții tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială București - Sector București Sud, str. Lacul Ursului, nr. 2-4, sector 6, tel. 021-2211779, pentru supravegherea lucrărilor în zona conductei.
2. Lucrările vor fi realizate conform documentației prezentate.
3. În zonele de intersecție cu conductele de transport gaze se vor respecta Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013.
4. În cazul intersecțiilor cu drumuri tehnologice, conductele de transport gaze se vor proteja cu dale carosabile prefabricate din beton armat (condiție valabilă doar dacă nu există tub de protecție). Dalele de beton se vor amplasa în partea superioară a drumului și vor depăși cu cca. 1,5 m conducta de gaze, de o parte și de alta a acesteia.
5. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20 m față de conducta de transport gaze.
6. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m, de o parte și de alta a conductei), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție sporită evitându-se lovirea conductei, tubului de protecție și izolației anticorozive. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje grele.
7. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

#### Condiții generale:

1. În cazul în care, datorită lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea/deteriorarea conductelor de transport gaze Dn 500 Giurgiu-Podișor, Dn 1000 Țărnuțului Mării Negre (Tuzla)-Podișor (în execuție), conform planurilor anexate documentației, vizate de Departamentul Proiectare Cercetare și Sector București Sud, costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul avizului.
2. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

**DIRECTOR GENERAL  
STERIAN ION**

