



IPTANA S.A.

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU TRANSPORTURI AUTO, NAVALE ȘI AERIENE
B-dul DINICU GOLESCU Nr. 36, 010873 BUCUREȘTI, Sector 1
CUI: 1583816; Nr. Inreg. Registrul Comertului: J40/1747/1991;
Capital social: 8993268 lei
Telefon: +40-21- 318 20 00, Fax: +40-21- 312 14 16
E-mail office@iptana.ro; http:// www.iptana.ro



în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

Către : **COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE CNCF „CFR” SA**
Spre stiinta: **BAICONS IMPEX SRL**
Referitor: **SOLICITARE AVIZ ÎN VEDEREA ELECTRIFICĂRII PODULUI ARGES**



Prin adresa 722 din data de 03.02.2022, ne-ați transmis documentația tehnică pentru investiția mai sus menționată, în vederea obținerii avizului nostru solicitat de CN ACN SA prin adresa 24498 din 03.12.2021.

În urma analizării documentației transmise, s-au constatat următoarele:

- In cadrul proiectului „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Jilava-Giurgiu Nord Frontiera” se va electrifica toata linia de cale ferată inclusiv lotul aflat în execuție între km 18+180 – km 30+200, lot din care face parte podul peste râul Arges, de la km. 23+607, din zona localitatii Gradistea;
- Se vor prevedea prinderi speciale de tablier.

IPTANA SA în calitate de Proiectant General al obiectivului de investiții „Amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe” emite

AVIZ FAVORABIL

pentru realizarea investiției: „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Jilava-Giurgiu Nord Frontiera” cu respectarea urmatoarelor prevederi:

1. Pe parcursul execuției lucrărilor, materialele utilizate și deșeurile rezultate vor fi protejate astfel încât să nu fie purtate de vânt în albia râului;
2. Se va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului, protecția apelor și a gestionării deșeurilor.

Prezentul aviz se referă la electrificarea podului peste râul Arges de la km. 23+607, din zona localitatii Gradistea și la influența acesteia asupra lucrărilor de amenajare de pe râul Argeș.

Proiectarea și verificarea lucrurilor va fi efectuată de proiectanți de specialitate și de verificali atestați cu respectarea legislației în vigoare privind rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare, precum și siguranța la incendiu, care își vor asuma responsabilitatea pentru acestea.

Prezentul aviz se va citi împreună cu avizele și acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 244 din 20.12.2017 și se vor îndeplini toate prevederile mentionate anterior, cumulativ.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Florin SANDOR

Director Tehnic,
Ing. Mihaela Popovici

Intocmit,
Ing. Mirela Alexandrescu

