



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873



F2

Direcția Pregătire, Derulare Proiecte cu Finanțare Externă Tel/Fax: 021/3110604 Tel. CFR 122.154,
Serviciul Pregătire, Derulare Studii de Fezabilitate finanțate din P.O.I.M. și Buget de Stat
Nr. 11/1/ **225/23** .06.2020

Către: E - DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
În atenția: Domnului Gheorghe Ioan NICOLAESCU – Inginer Șef
Referitor: Proiectul „Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”
Subiect: Studiu de soluție pentru Modernizarea liniei CF București Nord -Jilava- Giurgiu Nord -Giurgiu Nord Frontiera - Substațiile 110/27 kV de la JILAVA și FRĂTEȘTI.

În vederea alimentării cu energie electrică a serviciilor interne ale noilor puncte de conexiune 110kV CF Jilava și Frătești, prin prezenta C.N.C.F. ”C.F.R.”- S.A. în calitate de Beneficiar al proiectului „Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”, **este de acord** cu soluția tehnică de alimentare propusă de Asocierea Baicons Impex S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.

Soluția tehnică de alimentare a serviciilor interne aferente punctelor de conexiune 110kV Enel din Stația 110/27kV a C.F.R., este realizată din două surse independente și anume două transformatoare de servicii interne 27.5/0,23kV și două convertoare 0,23/3x400V de putere 100kVA, soluție pe care o anexăm.

Pentru substațiile de la Jilava și Frătești vă rugăm să luați în considerare această soluție ca variantă de bază în alimentarea serviciilor interne aferente punctelor de conexiune 110 kV ENEL la amplasamentele de la Jilava și de la Frătești.

Cu stimă,

Director General Adjunct Proiecte cu Finanțare Externă
Monica Maria MIHĂILEANU



Director Direcția Pregătire Proiecte cu Finanțare Externă
Manuela BADEA