

Nr.12298/27.03.2019

**AVIZ TEHNIC**

Solicitarea de aviz s-a facut prin cererea Nr: 12220/05.03.2019

**Date de identificare a investitiei:**

Denumire: *Intocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul rutier Taietura Turcului- Proiect de relocare/protejare retele de telecomunicatii*

Amplasament: *Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, T. Vladimirescu, C. Coposu, C. Baciului, Romulus Vuia , jud. Cluj*

Beneficiar: *Primaria Municipiului Cluj-Napoca*

Proiect nr: *173401/2019*

Elaborator: *S.C. PROTELCO S.A.*

**Existenta retea CFO Integrator in zona amplasamentului:**

Da  Nu  Partial \*

\*Zone pe care exista retea CFO Integrator : -----

Aviz favorabil:

Aviz nefavorabil:

Aviz favorabil conditionat:

**Prezentul aviz este valabil doar in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:**

1. Lucrarile de interventie asupra infrastructurii existente apartinand CFO INTEGRATOR, vor avea loc doar cu acceptul si in prezenta reprezentantilor subscrisei;
2. Lucrarile de interventie asupra infrastructurii existente ce urmeaza a fi afectate de lucrarile Beneficiarului , vor avea loc doar dupa construirea noilor portiuni de infrastructura ca solutie alternativa, ce vor inlocui tronsoanele afectate de lucrari;
3. Toate costurile necesare relocarii infrastructurii, precum si construirii solutiei alternative (inclusiv cameretele, tubulatura si microtuburile necesare), vor fi suportate de catre Beneficiar;
4. Solutia definitiva prezentata pentru relocare are acordul CFO INTEGRATOR privind traseul (in conformitate cu prezentul document). Traseul propus, pozitia cameretelor si profilul santului din proiectul de relocare al infrastructurii CFO vor face parte integranta din autorizatia de construire pe care Beneficiarul urmeaza sa o obtina si pentru care se elibereaza prezentul document;
5. Noul traseu va asigura interconectarea si continuitatea infrastructurii apartinand subscrisei, precum si subtraversarea liniilor de cale ferata. Dupa executia relocarilor, acest traseu va fi predat catre CFO Integrator in scopul eliberarii vechiului traseu ce necesita relocare si eliberarea amplasamentului pentru executia investitiei propriu-zise.

**Cerinte tehnice care trebuie asigurate prin proiect:**

Subtraversarea retelei CFO Integrator:

DA  NU

Solicitare de asistenta tehnica pe durata instalarii:

DA  NU

Pastrare distanta de siguranta 60 cm:

DA  NU

**Durata de valabilitatea aviz: 12 luni de la data eliberarii.**

**Toate cheltuielile ce privesc asistenta tehnica cad in sarcina beneficiarului.**

Toate daunele produse rețelei CFO INTEGRATOR cad in sarcina beneficiarului lucrării

Avizul a fost achitat cu:.....

S.C. CFO INTEGRATOR S.R.L.

Intocmit:  
Pop Iuliu Tudor  
Semnatura



Data: 27.03.2019

Aprobat:  
Iftode Ciprian  
Semnatura

