

S.C. TRANSGEX S.A. Oradea  
410072 ORADEA, str. Vasile-Alecsandri nr.2  
Jud. BIHOR, ROMÂNIA  
Nr.ord. Reg.Com: J05/843/2000  
Cod unic de înregistrare: RO 202255  
Cont: RO11BTRL00501202766238XX Banca Transilvania  
Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965  
040-259-413022  
e-mail: transgex@rdsor.ro  
office@transgex.ro



<b>S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA</b>		
INTRARE / IESIRE		
Nr.	0768	
DATA	09 11	2017

### AVIZ DE AMPLASAMENT

**Proiectant:**

**SC PROTELCO SA CAMPINA**

**JUD.PRAHOVA, MUN.CAMPINA, STR.ECATERINA TEODOROIU,NR.43/D  
RO 8606690, J 29/977/1997.**

**Beneficiar:**

**C.N.C.F. "CFR" S.A**

**Amplasament:**

**Loc. Oradea, jud. Bihor, Linie CF Cluj - Oradea-Episcopia Bihor.**

Referitor la cerererea de aviz de amplasament, înregistrată sub nr.5024/02.11.2017 pentru obiectivul "ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CLUJ -ORADEA-EPISCOPIA BIHOR

In urma analizarii documentatiei depuse pentru amplasamentul obiectivului mentionat se emite:

### AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

in urmatoarele conditii:

In zona exista retea de transport apa geotermala Dn 150/250 montata îngropat, in lungime de 80 ml (paralelism) Km 656+340 - 656+420, pe partea dreapta a liniei C.F Bucuresti - Episcopia Bihor cu Subtraversarea C.F duble la Km 656+346 (conform planurilor anexate). Conducta de transport apa geotermala in zona subtraversarii C.F este protejata cu conducta metalica Dn =406.4 x 7.9 mm. De o parte si de alta a subtraversarii se regasesc 2 camine de vizitare din beton cu diametrul nominal Ø1000 mm.

Datorita existentei acestei retele se impune respectarea "Normativului de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate NP 029-02" privind distantele minime obligatorii (atat in plan vertical cat si in plan orizontal) intre reseaua de transport apa geotermala existenta si constructiile nou proiectate.

Executarea lucrarilor de sapatura in apropierea retelei de transport apa geotermala proprietate SC Transgex SA Oradea se va face manual cu asistenta tehnica obligatorie din partea proprietarului retelei. Se vor respecta in mod obligatoriu normele tehnice de protectia muncii specifice.

In cazul in care beneficiarul sau dupa caz executantul nu va respecta prezentul aviz prin deteriorarea retelei existente, va suporta toate consecintele legale ce decurg din faptele sale.

Mentionam faptul ca:

- lucrarea privind Paralelismul conductei cu linia CF dubla s-a facut in baza Autorizatiei C.F.R nr.42/C/27 Col 2006, emisa de Regionala C,F Cluj, Devizia liniei, Serviciul L.A.T
- lucrarea privind Subtraversarea liniei CF dubla s-a facut in baza Autorizatiei C.F.R nr.42/C/101 Col 2005, emisa de Regionala C,F Cluj, Devizia liniei, Serviciul L.A.T

Prezentul acord este valabil 12 luni de la data emiterii.

ANEXAM:

- 1.PLAN DE INCADRARE IN ZONA
- 2.PLAN DE SITUATIE PARALELISM KM656+340+656+420
- 3.PROFIL TRANSVERSAL PARALELISM KM 656+400
- 4.PROFIL TRANSVERSAL PARALELISM KM 656+42
- 5 PLAN DE SITUATIE SUBTRAVERSARE KM 656+340
- 6 DISPOZITIE GENERALA SUBTRAVERSARE KM 656+340

DIRECTOR GENERAL  
EC. Alin Iacobescu

BIROU TEHNIC  
ing. Georgescu Florin

