


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: POD 19
 Proba/Sample: PT 17
 Adancimea/Depth(m): 17,00

Raport de incercare nr. / Test report no. 75 881



Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea si clasificarea pamanturilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Argila / Clay (Cl)								cenusie		Un = #N/A	
Conform SR EN ISO 14688/2-2005, la cerinta beneficiarului	Pamant fin / Fine				Pamant grosier / Coarse						Pamant foarte grosier / Very coarse
	Argila (Cl)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)
		Fin (fSi)	Mediu (mS)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)	
	48	51			1			0			0
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	48	29	18	4	1	0	0	0	0	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ fin / Fine soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI





Data / Date: 08.01.2021

COD PROBA 75 881

Raport de incercare nr. / Test report no. 75 881

	d (mm)	mp (%)
CERNERE	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	90	100,0
	63	100,0
	45	100,0
	31,5	100,0
	22,4	100,0
	16	100,0
	11,2	100,0
	5,6	100,0
	3,15	100,0
SEDIMENTARE	2	100,0
	0,5	100,0
	0,25	100,0
	0,10	100,0
	0,063	99,5
	0,063	99,46
	0,037	98,08
	0,027	96,50
	0,019	94,39
	0,014	92,28
	0,010	90,17
	0,007	83,85
	0,006	72,78
	0,004	64,87
	0,003	57,49
	0,002	50,11
	0,001	42,73




Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune		%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	48	<3	< 1	Foarte uniforma / Very uniform	#N/A	#####
	Praf	Si	51			Uniforma / Uniform		
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	1	3---6	< 1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
	Pietris	Gr	0	6---15	< 1	Neuniforma / Non-uniform		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co		>15	1---3	Discontinua / Gap graded		
				>15	<0,5			

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 881

Raport de incercare nr. / Test report no. 75 882

**DETERMINAREA LIMITELOR DE PLASTICITATE /
DETERMINATION OF ATTEBERG LIMITS
STAS 1913/4-86**

Nr. de caderi ale cupei (N)	25	UMIDITATE NATURALA NATURAL MOISTURE STAS 1913/1-82			LIMITA DE CURGERE LIQUID LIMIT W _L %				LIMITA DE FRAMANTARE PLASTIC LIMIT W _P %		
Adancimea de patrundere a conului (S) mm	10				Metoda cu cupa						
					46	33	24	15			
PROBA UMEDA + TARA A (gr)		150,00			31,19	33,15	31,35	33,95	18,66	18,82	19,48
PROBA USCATA + TARA B (gr)		123,12			23,58	24,97	23,66	25,34	17,81	17,93	18,49
TARA C (gr)					12,61	13,63	13,39	14,20	14,06	13,95	14,23
A - B		26,88			7,60	8,18	7,68	8,60	0,86	0,89	1,00
B - C		123,12			10,97	11,34	10,27	11,14	3,74	3,97	4,25
W(%) = (A-B)/(B-C)*100		21,83			69,32	72,17	74,83	77,25	22,88	22,53	23,49
W(%) MEDIU			21,83				74,53			22,96	


DESCRIEREA PROBEI /
DESCRIPTION OF THE SOIL:

Argila cenusie, tare / very stiff consistency


SR EN ISO 14688/1/2-2018 Pamant fin cu plasticitate foarte mare / Fine soil, very high plasticity

CIV

GRAFICUL LIMITEI SUPERIOARE DE PLASTICITATE
UPPER LIMIT OF PLASTICITY CHART



GRAFIC PLASTICITATE /
PLASTICITY CHART



					SR EN ISO 14688/2-2018		
LIMITA DE FRAMANTARE / PLASTIC LIMIT	W _P =	22,96	%	Tip pamant / Type of Soil	Plasticitate / Plasticity	Limita de curgere / Liquid limit	
UMIDIT. NATUR. / NATURAL MOISTURE	W =	21,83	%	Cl	Clay	Low	redusa
LIMITA DE CURGERE / LIQUID LIMIT	W _L =	74,53	%	Si	Silt	Medium	medie
INDICE DE PLASTICIT./PLASTICITY INDEX	I _P = W _L - W _P	51,57	%			Heigh	mare
INDICE DE CONSISTENȚĂ / CONSISTENCY INDEX	I _C = (W _L - W) / I _P	1,02				Very heigh	foarte mare
INDICE DE LICHIDITATE/ LIQUIDITY INDEX	I _L = (W - W _P) / I _P	-0,02				O	organica

Executat de / Performed by: Laborant Emilia Dumitru

Data / Date: 08.01.2021

COD PROBA 75

882

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI

