

PROGRAME DE EXECUȚIE, URMĂRIRE A CALITĂȚII ȘI RECEPȚIE A LUCRĂRILOR PENTRU INSTALATII TERMOVENTILATII

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA A CORIDORULUI IV PAN EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H.
TRONSONUL: BRASOV-SIGHISOARA

în calitate de beneficiar:

- reprezentat prin.....

în calitate de proiectant : **Italfer S.p.A.-Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – AREX LIDER COMPANY**

- reprezentat prin.....

în calitate de executant.....

- reprezentat prin.....

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HG nr. 766/1997, HG nr. 272/1994, HG nr. 273/1994 si normativele în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de instalatii termoventilatii din

Statia C.F. ARCHITA, Jud. MURES.

| Nr. Crt. | Lucrari ce se controleaza se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise | Documentul scris care se încheie: | Cine întocmeste si semneaza: | Nr. si data actului încheiat |
|-----------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | <u>LUCRĂRI DE INSTALATII TERMICE INTERIOARE</u> | | | |
| 1. | Pregătirea execuției lucrărilor - stabilirea traseelor conductelor | P.V.T. | B, E | |
| 2. | Montare conducte si aparate | P.V. | B, E | |
| 3. | Probe la cald si la presiune | P.V.R.C. | B, E, I | |
| 4. | Proba de eficacitate | P.V.R.C. | B, E, I | |
| 5. | Proba la presiune si etanseitate pentru conducte si aparate. | Faza determinanta | P, B, E, I | |
| II | <u>LUCRĂRI DE INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE</u> | | | |
| 1. | Pregătirea execuției lucrărilor - stabilirea traseelor conductelor pentru alimentare cu agent incalzire/racire a aparatelor | P.V.T. | B, E | |
| 2. | Montare tubulatura, conducte si aparate | P.V. | B, E | |
| 3. | Protectii si izolatii pentru conducte si canale de aer | P.V.L.A. | B, E, I | |
| 4. | Proba de eficacitate | Faza determinanta | P, B, E, I | |

NOTA: 1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2.

2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile înainte de data la care urmeaza a se face verificarea.

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR:

PROIECTANT
AREX LIDER COMPANY

EXECUTANT: