

**PROGRAME DE EXECUȚIE, URMĂRIRE A CALITĂȚII ȘI RECEPȚIE A  
LUCRĂRILOR PENTRU INSTALATII TERMOVENTILATII**

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA A CORIDORULUI IV  
PAN EUROPEAN, PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H.  
TRONSONUL: BRASOV-SIGHISOARA

în calitate de beneficiar: .....

- reprezentat prin.....

în calitate de proiectant : **Italfer S.p.A.-Scott Wilson – Obermayer – Tecnic – AREX LIDER COMPANY**

- reprezentat prin.....

în calitate de executant.....

- reprezentat prin.....

În conformitate cu Legea nr. 10/1995, HG nr. 766/1997, HG nr. 272/1994, HG nr. 273/1994 și normativele în vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor de instalatii termoventilatii din  
**Statia C.F. MAIERUS, Jud. BRASOV.**

Nr. Crt.	Lucrari ce se controleaza se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuie întocmite documente scrise	Documentul scris care se încheie: PV – proces verbal PVRC – proces verbal de receptie calitativa PVT – proces verbal de trasare CRM – caiet evidenta pentru receptia materialelor PVLA – proces verbal de lucrari ascunse	Cine întocmeste si semneaza: I – inspectia în constructii B – beneficiar E – executant P – proiectant	Nr. si data actului încheiat
0	1	2	3	4
I	<b><u>LUCRĂRI DE INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE</u></b>			
1.	Pregătirea execuției lucrărilor - stabilirea traseelor conductelor pentru alimentare cu agent incalzire/racire a aparatelor	<b>P.V.T.</b>	<b>B, E</b>	
2.	Montare conducte si aparate	<b>P.V.</b>	<b>B, E</b>	
3.	Proba de eficacitate	<b>Faza determinanta</b>	<b>P, B, E, I</b>	

- NOTA:**
1. Coloana 4 se completeaza la data încheierii actului prevazut la col. 2.
  2. Executantul va anunta în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile înainte a datei la care urmeaza a se face verificarea.
  3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.

BENEFICIAR:

PROIECTANT  
**AREX LIDER COMPANY**

EXECUTANT: