

FORMULAR F5

Obiectiv:

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h

Proiectant:

Italferr S.p.A. (Liderul Consorțiului)
Scott Wilson - Obermeyer - Tecnic

Sectiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA

Lot 1: BRAȘOV - SIGHIȘOARA

Categoria de lucrari: Linia de contact

Utilaj/Echipament/Dotare:

Cod:

Fisa tehnica nr. 09
Generator electric mobil 5 KW
LC09

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
1	2	3	4
1	Parametri tehnici si functionali		
1.1	Putere maxima: (230 V/1 Ph) 5 kW / Generator monofazat		
1.2	Clasa izolatii: H		
1.3	Clasa protectie: IP 23		
1.4	Racire cu aer		
1.5	Control mecanic al turatiei		
1.6	Aspiratie naturala		
1.7	Pornire manuala		
1.8	Combustibil: Benzina		
1.9	Minim 2 iesiri Schuko 16 A/230 V		
1.10	1 priza CEE 16 A/230 V		
2	Specificatii de performanta și conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	Protectie prin oprire automata a generatorului in cazul nivelului scazut de ulei		
2.2	Protectie termica cu posibilitate de resetare manuala		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Conditii de garantie și postgarantie		
4.1	24 luni		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		
5.1	Indicator nivel combustibil		

Ofertant,
(semnatura autorizata)