

FORMULAR F5

Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 km/h

Proiectant: Italferr S.p.A. (Liderul Consorțiului)  
Scott Wilson - Obermeyer - Technic

Secțiunea 1: BRAȘOV - SIGHISOARA  
Lot 1: BRAȘOV - SIGHISOARA

**Categoria de lucrari: Energoalimentare**

Fisa tehnica nr. 57  
**Mansoane termoretractabile cablu**  
EG57

Utilaj/Equipament/Dotare:  
Cod:

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini                     | 2 | Correspondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | 3 | Productor | 4 |
|----------|---|---|--|---|-----------|---|
| 1        | Parametri tehnici și funcțional   |   |  |   |           |   |
| 1.1      | temperatura de operare -75 +150 °C                                      |   |  |   |           |   |
| 1.2      | diametru maxim interior după încălzire 50mm                             |   |  |   |           |   |
| 1.3      | material elastomer  |   |  |   |           |   |
| 2        | Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare |   |  |   |           |   |
| 2.1      | rata de contractare 2:1   |   |  |   |           |   |
| 3        | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante                 |   |  |   |           |   |
| 4        | Condiții de garanție și postgaranție                                    |   |  |   |           |   |
| 4.1      | 24 de luni  |   |  |   |           |   |
| 5        | Alte condiții cu caracter tehnic  |   |  |   |           |   |

Proiectant,  
(semnatura autorizata)