

Nr. inregistrare 174529491 / 07.12.2016

Arad, Str. Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 65-71

Tel. 0257 205702 Fax. 0372 875274

Spre stiinta UO MT-jt ARAD;

UO AT ARAD

CATRE

CONISIS PROIECT SRL

adresa: SOSEAUA Iancului, Nr. 31, Etaj 5, Cod postal  
021716, Loc. SECTOR 2, Jud. BUCURESTI

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr. 174529491 / 07.12.2016 pentru obiectivul SF -  
MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBES-TIMISOARA-ARAD de la adresa: STRADA SAGU, Nr.  
VINGA, Loc. SAGU, Jud. ARAD.

In urma analizei documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 174529491 / 09.01.2017**

~~fara~~ / cu urmatoarele conditii:

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii: \*  
**AVIZ FAVORABIL NUMAI PENTRU STUDIU de FEZABILITATE cf. CU nr. 24/16.05.2016;**

NOTA:

**PENTRU OBTINEREA AVIZULUI IN FAZA DTAC, SE VA CERE UN NOU AVIZ DE AMPLASAMENT;**

1. Se va respecta PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste coexistenta PT, LEA, LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri, utilitati, etc.
  2. Este interzisa exec. de sapaturi mecanizate la dist. mai mici de 1,5m fata de traseul LES ex. dar nu inainte de det. prin sondaje a traseului acestora si 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant, etc.; **TOATE SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL PE TRASEUL LES EX.;**
  3. Dist. de sig. mas. in plan orizontal (APROPIERE) intre LES 20 kV, LES 0,4 kV ex. si cel mai apropiat element al caii ferate electrificate, va fi min. 10 m, NTE 007/08/00;
  4. Dist. de sig. mas. in plan vertical la intersectia intre LES ex. si cel mai apropiat element al caii ferate va fi min. 1,40m (protejat in tub PVC, beton) si 3m (tub metalic), NTE 007/08/00; Dist. la traversare mas. pe oriz. intre ace sau cablu de intoarcere si LES ex. este 10m; Unghiul min. de traversare al LES ex. este 75°;
  5. Dist. min. mas. pe verticala (TRAVERSARE) intre cond. inferior al LEA 110 kV, LEA 20 kV la sageta maxima si cablul purtator al liniei de contact (CFR) sa fie 3m, NTE 003/04/00;
  6. Dist. min. mas. pe orizontala (TRAVERSARE), intre axul stalpului LEA 110 kV, LEA 20 kV si cea mai apropiata sina, sa fie cel putin egala cu inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stalp LEA din zona de apropiere plus 3 m, NTE 003/04/00; **NU SUNT ADMISE TRAVERSARI ale LEA 0,4 kV cf. PE 106/2003;**
  7. Distanța măsurată pe orizontala (APROPIERE) între conductorul extrem al LEA 110 kV, LEA 20 kV, LEA 0,4 kV la deviație maximă și cea mai apropiată sină să fie min. 7,5m cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003
- Traseele rețelilor electrice din planșa anexată sunt figurate informativ. Pe baza de comandă dată de solicitant (executant) **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** asigură asistența tehnică suplimentară **pentru LES și LEA existente în zonă; \*\***
- Executarea lucrărilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistența tehnică suplimentară din partea **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. În caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie electrică a consumatorilor existenți precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică sau de altă natură **aferente instalațiilor electrice existente în zonă; \*\***
- Distanțele minime și măsurile de protecție vor fi respectate pe tot parcursul execuției lucrărilor.
- În zonele de protecție ale LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevăzut din sapaturi, echipamente, etc. care ar putea să micșoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distanțele minime prescrise față de elementele rețelilor electrice aflate sub tensiune și se va lucra cu utilaje cu gabarit redus în aceste zone.
- Executanții sunt obligați să instruiască personalul asupra pericolelor pe care le prezintă execuția lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice aflate sub tensiune și asupra consecințelor pe care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalațiilor electrice și daunele provocate consumatorilor ca urmare a deteriorării instalațiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovați de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz. Executanții sunt direct răspunzători de producerea oricărui accident tehnic și de muncă.
- **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului sau, dacă obiectivul există și se dezvoltă (cu creșterea puterii față de cea aprobată inițial), veți solicita la **UO MTJT ARAD MUNICIPAL** aviz tehnic de racordare \*\*

Informatii privind alimentarea cu energie electrica:

F03/P-01-11 rev 1



22100001745294910712160000000069

\*\*\* In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.....

DA

NU

\*\*\* Noul obiectiv poate fi racordat la reseaua existenta .....

DA

NU

Informatiile de la pct. 1 si 2 sunt orientative. Solutia de alimentare cu energie electrica se va definitiva in cadrul Fisei de solutie sau Studiului de Solutie, in cazul in care sunt necesare lucrari in 110KV, MT sau extindere de retele in JT.

La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire a obiectivului, proiectantul general va mentiona solicitarea obtinerii sau nu a autorizatiei de construire pentru instalatia de alimentare cu energie electrica.

Legenda:

\* 1. pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\* 2. pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare

\*\* daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

\*\*\* se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei

- In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin **SC ENEL Distributie Banat SA**, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti detinatori de instalatii, dupa caz).

- Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de **114,00 lei**, s-a achitat cu chitanta nr. **2 / 14.12.2016**


- Prezentul aviz este valabil pana la data de **16.05.2018**

- Prezentul aviz isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- Se anexeaza **40** planuri de situatie vizate de **UO MTJT ARAD MUNICIPAL**

Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Verificat

ISR,  


TICULA Eugen



Intocmit,

Petrica MARIANA  