

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**



**Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș”  
al Județului Arad**

NESECRET

Exemplar nr.  
Nr. 597/16/AA-AR  
ARAD, 16.12.2016

**CĂTRE,**

**S.C. CONISIS PROIECT S.R.L.**

La cererea dumneavoastră nr. 12055 din 08.12.2016, înregistrată la noi cu nr. 357398/13.12.2016, prin care solicitați avizul de principiu pentru proiectul „STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBES – TIMIȘOARA - ARAD” - faza S.F. (proiect nr. 1562/2015 întocmit S.C. CONISIS PROIECT S.R.L.), destinația liniei ferate și gări, amplasate în Vinga – Șagu - Valea Viilor - Aradul Nou - Arad, beneficiar COMPANIA NAȚIONALĂ DE CAI FERATE „C.F.R.” S.A., vă comunicăm că potrivit prevederilor coroborate ale art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 1 din H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și ale O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, **construcțiile cu destinația gară, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, fac obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, la faza D.T.A.C.**

**Prezentul punct de vedere este valabil doar pentru faza studiu de fezabilitate.**

Pentru obținerea avizelor de securitate la incendiu se vor depune documentele necesare, conform prevederilor art. 9 din O.M.A.I. nr. 129/2016.

**(1) INSPECTOR ȘEF**  
Lt. col.

