

SERVICIUL TEHNIC

Nr. 63130/16.11.2021

S-a achitat suma de 83,30 lei

Cu OP/ 08.11.2021

CĂTRE

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE „CFR” SA

LOC. TIMISOARA -CF.436592 ;444352

GHIRODA – CF. 408811;408816

DUMBRAVITA-CF 407562

JUD. TIMIS

AVIZ TEHNIC DE AMPLASAMENT

La scrisoarea dv. nr.63130/03.11.2021 prin care solicitați gospodăria subterană de alimentare cu apă și canalizare din zonă făcând obiectul proiectului nr. - întocmit de-, lucrarea:

S.F.- „REALIZARE CONEXIUNE FERVIARA CU AEROPORTUL INTERNATIONAL „TRAIAN VUIA” TIMISOARA” alăturat vă restituim un exemplar din planurile de situație cu indicarea rețelelor de apă și canalizare, aflate în prezent în evidența noastră, cu următoarele precizări:

1. Rețelele de apă și canalizare sunt conform planului de situație anexat. La executia lucrarilor propuse, in zona amplasamentului rețelor se recomanda sapatura manuala.

2. La proiectarea și execuția lucrarilor de extindere a rețelor și bransamentelor de gaze naturale, telefonie, energie electrică și termică, garaje, balcoane, împrejurimi, etc., se vor respecta prevederile SR- ului 8591/1/1997 privind „amplasarea în localități a rețelor edilitare subterane executate în săpătură” precum și măsurile de protejare a acestora stabilite de legislația de specialitate în vigoare.

3. În cazul traversării bransamentului de apă și a racordului de canal cu rețele sau bransamente de gaze naturale, gurile bransamentului de apă și a racordului de canalizare, la intrarea în clădire cât și cele peste subsol se vor etanșa corespunzător.

4. La predarea amplasamentului în vederea executării lucrărilor proiectate vor fi convocați delegații AQUATIM S.A. – Dispecerat: 0256/201.362 / Fax: 0256/294.753

5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor se vor întâlni rețele de apă și canalizare neprecizate pe planurile de situație, constructorul va solicita prezența delegaților proiectantului și ai Secțiilor de Apă și de Canal, pentru stabilirea măsurilor ce se impun, continuarea lucrărilor se va face numai după aplicarea acestor măsuri.

6. Valabilitatea acestei adrese este conf. legii 193/2019 pt. modificarea și completarea legii 50/1991 modificată și aprobată.

Observații; PE TRONSONUL 7 (INTRE KM 7+760 – KM 8+582) REȚELELE POZITIONATE PE PLANUL DE SITUAȚIE (CONDUCTA DE APA PEHD D=315mm SI CONDUCTA DE REFULARE CANALIZARE PEHD D=315mm) , LA DATA EMITERII PREZENTULUI AVIZ SUNT IN FAZA DE EXECUTIE. LA ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC SE VA AVEA IN VEDERE PROPUNEREA UNOR SOLUTII DE PROTEJARE A ACESTORA CONFORM NORMATIVELOR DE PROIECTARE IN VIGOARE , IN ZONA DE INTERSECȚIE A ACESTORA CU C.F.

DIRECTOR DEZVOLTARE

ing. Maier Laurentiu Florin



ȘEF SERV. TEHNIC

ing. Alexandru Gaina



ÎNTOCMIT

ing. Vasile Goman

