

SERVICIUL TEHNIC - AVIZE  
NR. **50869** /DD-ST/ **14.02.2022**

**CATRE:**

**BAICONS IMPEX S.R.L. PT. CNCF „CFR” - S.A.prin Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara**

**Referitor:**

**Contract sectorial de servicii nr. 485 din 15.09.2020 avand ca obiect „Realizare conexiune feroviara cu Aeroportul International Traian Vuia Timisoara” - Studiu de fezabilitate**

Referitor la documentatia dvs. nr. OUT\_TV\_141/26.01.2022, inregistrata la Aquatim S.A. cu nr. **50869 / 28.01.2022**, avand in vedere faptul ca pentru investitia propusa nu necesita furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, va aducem la cunostiinta ca Aquatim S.A. nu poate emite un aviz tehnic. In ceea ce priveste preluarea apelor pluviale de pe suprafata parcarii, Aquatim S.A. este de acord cu gestionarea acestora in sistemul separativ cu conditia de a se colecta intr-un bazin de retentie si trecute printr-un separator de hidrocarburi inainte de deversarea acestora in sistemul pluvial din zona adiacenta. Mentionam ca in zona respectiva Aquatim S.A. nu poate prelua apele pluviale in sistemul centralizat de canalizare menajera.

DIRECTOR DEZVOLTARE  
ing. Maier Laurentiu Florin



ŞEF SERV. TEHNIC  
ing. Gaina Alexandru



ÎNTOCMIT  
ing. Leabu Ovidiu

