


**NOTA:**  
Intre structurile juxtapuse se vor monta plase de protectie orizontale, conform detaliului alaturat, pe toata lungimea suprastructurii (golului dintre tabliere)  
Protectia anticoroziva a gratarului metalic se va face prin galvanizare profunda executata la cald

**SECTIUNE TRANSVERSALA GRATAR PROTECTIE**  
Sc. 1:100



**DETALIU FIXARE GRATARE DE PROTECTIE**  
Sc. 1:100

Fixare mecanica cu conexpand de beton M10, surub M8, l=60mm

**MATERIALE**



**1. Beton cf. CP 012/2007**

Element constructiv	Beton	Clasa de expunere	Tasare	A/C	Ciment	Armatura
Beton egalizare	C8/10	XF1	-	-	-	-
Pereu	C25/30	XC4;XF2	S4	0.500	300	-
Piloti	C20/25	XC2	S4	0.60	375	B500SC/BST500SC
Radier	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BST500SC
Elevatii	C30/37	XC4;XF2;XD1	S3	0.55	300	B500SC/BST500SC
	C35/45	XC4;XF2;XD3	S3	0.50	320	B500SC/BST500SC
Placi racordare / Grinda rezemare	C20/25	XC2	S4	0.60	260	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata post-tensionata	C45/55	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata pretensionata	C50/60	XC4;XD1;XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Placa suprabetonare / Borduri	C35/45	XC4;XF4;XD3	S3	0.50	340	B500SC/BST500SC
Predale prefabricate	C35/45	XC4;XD1;XF4	S4	0.50	340	B500SC/BST500SC
Prefabricat grinda parapet	C35/45	XC4;XD3;XF4	S4	0.45	340	B500SC/BST500SC

**2. Otel**

Armatura moale	B500SC/BST500SC
Armatura pretensionata	TBP Y1860S7
Otel tablier metalic	S355NL / S355J2+N, echivalent OL52EP

**SCHEMA STATICA - GRINZI SIMPLU REZEMATE CONTINUIZATE LA NIVELUL PLACII**



Convoi de calcul: LM1, LM2, conf. SR EN 1991-2/2005  
Categorica de importanta: "B"  
Exigente de verificare: A4, B2, D  
Parametri seismici: a<sub>g</sub>=0.30g, T<sub>c</sub>=1.00s conf. cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006

PROIECT CO-FINANAT DE UNIUNEA EUROPEANA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

**AMPLASAMENT**

**BENEFICIAR**  
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII  
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

**PROIECTANT GENERAL**  
**acciona**

**SUBPROIECTANT**

**INVESTITIA**  
ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU OBIECTIVUL DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA

**FAZA DE PROIECTARE**  
Studiu de Fezabilitate

Coordonator de proiect ing. José Carlos RUBIO MATILLA	Proiectat ing. VELEA Cornel
	Verificat ing. Dragos - Florin VULPESCU

Proiect nr:  
**92/37074/19.06.2020**

Scara: 1:200 / 1:100  
Data: IANUARIE 2024

Pasaj pe DX peste DJ221C  
km 68+230  
DISPOZITIE GENERALA - Solutia 2

Cod: FB-SF-L3-STR-ST54-DG-001 Rev. 03